


Số: 55./CV-AD-ĐN2

Đắk Nông, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Báo cáo diễn biến tình hình mưa lũ ảnh  
hưởng đến NMTĐ Đắk Nông 2.



## BÁO CÁO SỰ CỐ VÀ DIỄN BIẾN ĐỢT LŨ 31/7/2023

Kính gửi: - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông;  
- Các đơn vị, sở ngành liên quan.

Vào lúc 2h50 ngày 31/07/2023, trực vận hành nhà máy kiểm tra phát hiện nước chảy và sôi vào chân trạm 110kV NMTĐ Đắk Nông (lúc này mỗi tổ máy chỉ phát được công suất tối thiểu là 2,5MW). Do bị chênh cột áp lớn, mực nước hạ lưu dâng cao đồng thời trạm có nguy cơ tiếp tục sôi lở làm móng trụ bị ngã. Vì vậy Trưởng ca đã chủ động báo điều độ (A3) xin dừng máy sự cố, cắt ngăn lộ 131 tại trạm biến áp 110kV NMTĐ Đắk Nông 2 và cắt ngăn lộ 173 tại trạm biến áp 110 kV Đắk Nông để đảm bảo an toàn về điện tránh gây ra sự cố ảnh hưởng đến lưới điện. Sau khi dừng máy và cắt điện, vận hành tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ và số liệu như bảng dưới đây.

### SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÙA LŨ

(Biểu 2: Áp dụng khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn hoặc lũ cấp 2 (1 lần/giờ))

Giờ đo	Lượng mưa (mm)	Về hồ (m3/s)	Lưu lượng tràn (m3/s)	MN thượng lưu (m)	MN hạ lưu (m)	Tình trạng công trình
I. Trước thời điểm dừng máy cắt điện						
0h00		151.88	133.76	521.20	419.15	Có nguy cơ sạt lở trạm
1h00		163.36	151.76	521.30	419.20	
2h00		178.96	170.66	521.40	419.50	
II. Sau thời điểm dừng máy cắt điện đến hiện tại						
3h00		190.85	190.43	521.50	419.50	



4h00		190.85	190.43	521.50	419.50	Đã sạc lỗ chân móng trạm, một số thiết bị điện bị ngã và trôi (đang xử lý thu dọn thiết bị để tránh tổn thất tài sản, và kiểm đếm thiết bị điện bị trôi mất.)
5h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
6h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
7h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
8h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
9h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
10h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
11h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
12h00		190.85	190.43	521.50	419.50	
.....						

Nhà máy vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết và sẽ báo cáo đầy đủ đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tiềm kiểm cứu nạn tỉnh Đắk Nông và các đơn vị sở ngành liên quan để phối hợp kịp thời.

Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 trân trọng kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT;

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trí Tuệ**